

# ПАСПОРТ

V1-G1-92333-21000-66006AR

Светодиодный светильник VARTON  
архитектурный Regula 2.0 300 мм 6 Вт  
AMBER с матовым рассеивателем для сборки  
в линию RAL9005 черный муар



## 1. Основные сведения

Архитектурный линейный светильник для фасадного освещения.

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.33-028-29497914-2020

## 2. Технические данные

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Потребляемая мощность, Вт                               | 6             |
| Коррелированная цветовая температура, К                 | -             |
| Световой поток, лм                                      | 230           |
| Световая отдача, лм/Вт                                  | 38            |
| Индекс цветопередачи (Ra)                               | 80-89         |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, %     | 5             |
| Номинальное напряжение, В                               | 220...230     |
| Номинальная частота, Гц                                 | 50            |
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В         | 176...264     |
| Диапазон напряжения питания постоянного тока, В         | -             |
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I             |
| Коэффициент мощности                                    | 0,96          |
| Степень защиты (IP)                                     | IP66          |
| Степень защиты от внешних механических воздействий (IK) | IK07          |
| Тип кривой силы света                                   | Д             |
| Климатическое исполнение и категория размещения         | УХЛ1          |
| Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С | -40...45      |
| Материал корпуса                                        | Алюминий      |
| Цвет корпуса                                            | Черный        |
| Рассеиватель                                            | Опал          |
| Материал рассеивателя                                   | Стекло        |
| Масса нетто, кг                                         | 2,3           |
| Габаритные размеры, мм                                  | 300 × 48 × 55 |

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Кронштейн Regula 2.0 70мм — 2 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

## 4. Указания по монтажу и эксплуатации



Рис.1

- Прикрепите кронштейны светильника к ровной поверхности. Кронштейны можно сдвигать по длине светильника для удобства монтажа.
  - Выставьте необходимый угол поворота светильника при помощи поворотных кронштейнов. Зафиксируйте положение стопорными винтами.
  - Для монтажа светильников в линию, светильники оборудованы сквозной проводкой.
- Соблюдайте следующие ограничения при монтаже в линию:
- исполнение 24В: световая линия не более 10 м
  - исполнение 230В: световая линия не более 100 м.
- Подключите крайний светильник в линии к сети питания при помощи провода, выходящего из светильника, соблюдая полярность.

## **5. Условия хранения и транспортирования**

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## **6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя**

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

## **7. Требования безопасности**

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## **8. Сведения об утилизации**

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## **9. Свидетельство о приемке**

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.